

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Шамсадова М.А.

2019г.



УТВЕРЖДАЮ


Заведующий ГБДОУ

«Детский сад №1 «Радость»

Т.В. Зайналабдиева

Приказ от «30» 08 2019г.

№ 29 - од



Инструкция

о мерах пожарной безопасности в помещениях пищеблока детского сада

1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ (детском саду) является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

2. Сотрудники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны:

строго соблюдать все требования инструкции о мерах пожарной безопасности в детском саду, требования противопожарной безопасности, установленные в ДОУ;

знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

строго соблюдать требования противопожарной безопасности на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать надлежащий порядок в помещениях детского сада;

при выявлении каких-либо нарушений в работе оперативно извещать об этом своего непосредственного руководителя;

знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;

своевременно проходить инструктажи по противопожарной безопасности, а также обучение пожарно-техническому минимуму.

4. Пожарная безопасность на пищеблоке (кухне) ДОУ при использовании теплового электрооборудования для приготовления пищи.

4.1. Работники детского сада, работающие с электронагревательным оборудованием на пищеблоке (кухне) допускаются к работе на оборудовании

4.2. При эксплуатации электроплит, пароконвектоматов для приготовления продуктов необходимо:

не перемещать рядом с ними легковоспламеняющиеся и горючие вещества с целью предотвращения возгорания;

при возникновении неисправности в работе электрической плиты или пароконвектомата, а также нарушении защитного заземления их корпусов, работу немедленно прекратить и выключить данное оборудование;

работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности.

при коротком замыкании и загорании электроплиты или пароконвектомата немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью порошкового огнетушителя.

4.3. При выполнении работ не допускается:

хранить и размещать вблизи и на электрооборудование для приготовления пищи посторонние предметы, прихватки, паки и упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.

использовать тепловое оборудование с неисправным датчиком реле температуры, имеющим неисправности;

оставлять включенным тепловое оборудование после окончания процесса приготовления;

охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

4.4. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока (кухни) проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

4.5. Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях пищеблока (кухни) людей __указать__.

4.6. На пищеблоке (кухне) ДОУ на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

4.7. Количество продуктов и материалов, предназначенных для обслуживания детей в пищеблоке, не должно превышать сменной потребности на одно рабочее место.

4.8. Количество продуктов в подсобных помещениях и кладовых не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

5. В помещениях детского сада запрещено:

хранить и использовать в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества и пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

загромождать мебелью, оборудованием и любыми другими предметами двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

осуществлять уборку помещений и стирку одежды с использованием бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и любыми другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

6. Во время эксплуатации электрооборудования в помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещено:

в служебных помещениях детского сада размещать на оргтехнике (системным блоках компьютеров, принтерах и т.д.) горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и чехлами, устанавливая оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение), предусмотренная заводом-изготовителем.

эксплуатировать электрические провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

использовать электрические розетки, рубильники и другие электроустановочные изделия, имеющие какие-либо повреждения;

обертывать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать электрические светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), которые предусмотрены конструкцией светильника;

применять электрические утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

7. Сотрудник, последним покидающий помещение детского сада (ответственный за противопожарную безопасность данного помещения), должен осуществить противопожарный осмотр, в том числе:

отключить все электрические приборы, оборудование, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов;

проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

закрыть все окна, двери;

проверить и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

8. В случае выявления сотрудником каких-либо неисправностей следует известить о случившемся своего непосредственного руководителя. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено. После устранения (при необходимости) недочетов, согласно требованиям инструкции по пожарной безопасности в ДООУ (детском саду), сотрудник должен закрыть помещение.

9. Каждый сотрудник дошкольного образовательного учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, тления, повышение температуры воздуха и др.), должен немедленно доложить о пожаре заведующему детским садом или дежурному администратору. Все работы в данном помещении (помещениях) должны быть немедленно остановлены. Необходимо незамедлительно известить людей о возникшем пожаре. В случае автоматического несрабатывания АПС следует привести в действие ручной извещатель АПС, если не получается с ручным извещателем включить АПС, то любым другим доступным способом надо известить людей. При возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Ответственный за пожарную безопасность _____ (_____)

С инструкцией ознакомлен (а) «__» ____ 20__ г. _____ (_____)